



**Avertissement sur le fonctionnement du
BARRAGE D'ARZAL/CAMÖEL**

Le mardi 11 mars 2008

Rappel des règles de fonctionnement du barrage

Cote d'exploitation amont (Cote NGF 69)	Etat hydrologique	Fonctionnement du barrage
> 2.00	< 10m ³ /S Etiage prononcé	fermeture totale
> 1.20m	< 100m ³ /s Etiage	ouverture faible
Entre 0.50m et 1.20m	100 m ³ /s < Débit < 250 m ³ /s Petite crue	ouverture moyenne
< 0.50m	250 m ³ /s Crue	ouverture importante

La situation actuelle du barrage et de l'écluse est la suivante.

Débit Vilaine	Fonctionnement du barrage	Fonctionnement de l'écluse	Fonctionnement du barrage dans les 72 prochaines heures
200 m³/s	ouverture moyenne	Normal	ouverture importante
Navigation sur la Vilaine		Vigilance	

Cet état est donné pour information. L'IAV se réserve le droit de toutes modifications de gestion des ouvrages sans information préalable, en particulier en cas d'évolution des conditions météorologiques.

Si vous souhaitez nous contacter ou ne plus être destinataire de cette information, veuillez nous en informer à l'adresse Email suivante :

barrage.arzal@lavilaine.com